



УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБПОУ СГКСТД

Т.А. Санникова

20/17г.

Инструкция по экстренной эвакуации в случае возникновения пожара в ГБПОУ СГКСТД

1. Общие положения

- 1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (Правила противопожарного режима в Российской Федерации).
- 1.2. Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при пожаре.
- 1.3. Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации людей из здания в случае пожара.
- 1.4. Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной инструкции проводятся один раз в полугодие.

2. Порядок эвакуации при пожаре

- 2.1. При возникновении пожара в помещениях колледжа немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону 01 или 112 (по мобильной связи) назвать адрес и наименование учреждения, секретарю руководителя по телефону: 333-46-37 или директору по телефону: 332-06-99, на вахту корпуса в котором произошло возгорание по телефонам: корпус №1 - 333-62-04; корпус №2 - 336-07-56; корпус №3 - 268-99-46.
- 2.2. Выключить приточно-вытяжную вентиляцию всех помещений, закрыть окна (прекратить приток кислорода).
- 2.3. Немедленно оповестить людей о пожаре по системе оповещения, громкой связи.
- 2.4. Открыть все эвакуационные выходы из здания.
- 2.5. Быстро, но без паники и суеты эвакуировать людей из здания согласно плану (схеме) эвакуации по безопасным выходам, не допускать встречных и пересекающихся потоков людей. При задымлении использовать средства защиты органов дыхания, при их отсутствии защитить органы дыхания повязкой или смоченной в воде тканью. При сильном задымлении лечь на пол и ползти в вдоль стены к ближайшему выходу.
- 2.6. При возможности покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой все двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.
- 2.7. По окончании эвакуации проверить отсутствие людей во всех помещениях здания и их наличие по спискам в месте сбора.

Ответственный
за пожарную безопасность

Мансуров Р.В.